V ZMYSLE ZÁKONA č. 251/2012 Z.z. JE STANOVENÉ

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
a) 4 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSŤOU DO 200 mm
b) 8 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSŤOU OD 201 mm DO 500 mm
c) 12 m PRE PLYNOVOD S MENOVITOU SVETLOSŤOU OD 501 mm DO 700 mm
d) 1 m PRE PLYNOVOD, v ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE S PREVÁDZKOVANÝM TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 MPa
e) 8 m PRE TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY

BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO
a) 10 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NIŽŠÍM AKO 0,4 MPa NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE A NA NEZASTAVANOM ÚZEMÍ
b) 20 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSŤOU DO 350 mm
c) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM OD 0,4 MPa DO 4 MPa A S MENOVITOU SVETLOSŤOU NAD 350 mm
d) 50 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSŤOU DO 150 mm
e) 100 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSŤOU DO 300 mm
f) 150 m PRI PLYNOVODOCH S TLAKOM NAD 4 MPa S MENOVITOU SVETLOSŤOU DO 500 mm
g) 50 m PRI REGULAČNÝCH STANICIACH, FILTRAČNÝCH STANICIACH, ARMATÚRNYCH UZLOCH

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, prevádzkovateľ distribučnej siete určí bezpečnostné pásma v súlade s technickými požiadavkami.

LEGENDA EXIST. VEDENÍ

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE VN NADZEMNÉ
- VEDENIE VN PODZEMNÉ
- VEDENIE NN NADZEMNÉ
- VEDENIE NN PODZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE NADZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE PODZEMNÉ
- VEDENIE MIESTNEHO ROZHLASU
- DIALKOVÝ KÁBEL PODZEMNÝ
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMA

CESTA III. TRIEDY OD OSI VOZOVKY	20 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500	15 m
DIALKOVÝ KÁBEL	2 m
TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE	1 m
PODZEMNÉ KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV	1 m
VZDUŠNÉ KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV	2 m
VZDUŠNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV	10 m
TRANSFORMOVŇA VN-NN	10 m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI	1 m

LEGENDA NAVRHOVANÝCH VEDENÍ

- SO 501-01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 511-01 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 521-01 – VODOVOD

ZOZNAM OBJEKTOV

SO 501-01 – Splaškova kanalizácia
SO 502-01 – Prípojky splaškovej kanalizácie
SO 511-01 – Dažďová kanalizácia
SO 512-01 – Prípojky dažďovej kanalizácie
SO 521-01 – Vodovod
SO 522-01 – Vodovodné prípojky

LEGENDA

- NAVRHOVANÝ VODOVOD
- L1, L2 ... OZNAČENIE LOMU
- P VODOVODNÝ POSÚVAČ
- Hy HYDRANT PODZEMNÝ
- VZD AUTOMATICKÝ VZDUŠNÍK PODZEMNÝ
- DP1, DP2... NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- VSV VÝVOD SIGNALIZAČNÉHO VODIČA
- OS ORIENTAČNÝ STĹPIK
- OT ORIENTAČNÁ TABUĽKA

UPOZORNENIE :

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POMOCOU RUČNE KOPANEJ SONDY PREVERIŤ POLOHU, DIMENZIU A MATERIÁL EXISTUJÚCEHO POTRUBIA !
- V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

SÚR. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

SO 521-01
SO 522-01

VYPRACOVAL : ING. SOPORSKÝ	KRESLIL : ING. SOPORSKÝ	ZOD. PROJEKTANT: ING. SOPORSKÝ	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov
MIESTO : ČIRČ			FORMÁT : 10xA4
INVESTOR: OBEC ČIRČ			MIERKA: 1:500
STAVBA : ČIRČ - IBV FARSKÉ - I. ETAPA			DÁTUM : 2020/10
			STUPEŇ : DSP
			Č. ZÁKAZKY: 2020/71
OBJEKT : SO 521-01 - VODOVOD SO 522-01 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY			Č.PRÍLOHY: 2 / PARE Č.
OBSAH : SITUÁCIA			